

**Anunț PUBLICITATE**  
privind achiziția de aparate de aer condiționat

**Tip anunț:** Achiziție directă

**Denumirea achiziției:** Achiziția de aparate de aer condiționat necesare în cadrul Primăriei municipiului Constanța.

**Cod CPV:** 39717200 - Aparate de aer condiționat

**Descrierea achiziției:** Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze: - 9 aparate de aer condiționat de 12000 BTU;

- 1 aparate de aer condiționat de 18000 BTU;

- 3 aparate de aer condiționat de 24000 BTU;

- 3 acoperișuri de protecție unități exteriare pentru aparatele de aer condiționat de 24000 BTU.

**SPECIFICAȚII TEHNICE APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 12000 BTU**

<b>FUNCȚIE</b>	<b>CONDIȚII MINIMALE</b>
Tip unitate	Split de perete
Funcții	Autodiagnoză, Răcire, Ventilație, Încălzire, Dehumidificare, Purificare/Ionizare
Telecomandă	Da
Capacitate generală	12 000 BTU
Sistem triplu filtrare aer	Filtru praf lavabil, filtru dezodorizant cu ionizare, filtru microparticule.
Capacitate de răcire	3.3 KW
Capacitate de încălzire	3.5 KW
Clasa energetică în mod răcire	A++
Tip compresor	Inverter
Nivel maxim zgomot răcire, unitate internă	Maxim 41 dB
Nivel maxim zgomot încălzire, unitate internă	Maxim 41 dB
Nivel zgomot, unitate externă	Maxim 48 dB
Temperatura minimă exterioară funcționare pe răcire	-10°C
Temperatură maximă exterioară funcționare pe răcire	+46°C
Temperatură minimă exterioară funcționare pe încălzire	-15°C
Temperatură maximă exterioară funcționare pe încălzire	+18°C
SEER/EER (W/W)	6.15
SCOP clima temperată/COP (W/W)	4.14
Perioada de garanție	Minim 3 ani

**SPECIFICAȚII TEHNICE APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 18000 BTU**

<b>FUNCȚIE</b>	<b>CONDIȚII MINIMALE</b>
Tip unitate	Split de perete
Funcții	Autodiagnoză, Răcire, Ventilație, Încălzire, Dehumidificare, Purificare/Ionizare
Telecomandă	Da

Capacitate generală	18 000 BTU
Sistem triplu filtrare aer	Filtru praf lavabil, filtru dezodorizant cu ionizare, filtru microparticule.
Capacitate de răcire	5.48 KW
Capacitate de încălzire	5.62 KW
Clasa energetică în mod răcire	Minim A+
Tip compresor	Inverter
Nivel de zgomot răcire, unitate internă	Maxim 44 dB
Nivel de zgomot încălzire, unitate internă	Maxim 44 dB
Nivel maxim zgomot, unitate externă	Maxim 51 dB
Temperatura minimă exterioară funcționare pe răcire	-10°C
Temperatură maximă exterioară funcționare pe răcire	+46°C
Temperatura minimă exterioară funcționare pe încălzire	- 15°C
Temperatura maximă exterioară funcționare pe încălzire	+18°C
SEER/EER (W/W)	5.93
SCOP clima temperată/COP (W/W)	4.27
Perioada de garanție	Minim <b>3</b> ani

#### **SPECIFICAȚII TEHNICE APARAT DE AER CONDIȚIONAT DE 24000 BTU**

<b>FUNCȚIE</b>	<b>CONDIȚII MINIMALE</b>
Tip unitate	Split de perete
Funcții	Răcire, Ventilație, Încălzire, Deumidificare, Purificare/Ionizare
Telecomandă	Da
Capacitate generală	24 000 BTU
Sistem triplu filtrare aer	Filtru praf lavabil, filtru dezodorizant cu ionizare, filtru microparticule.
Capacitate auto-restart	Da, repornire automată la refacere alimentare energie.
Putere răcire maximă	Minim 7,8 KW
Clasa energetică în mod răcire	Minim A+
Tip compresor	Inverter
Nivel maxim zgomot la la răcie unitate internă	Maxim 50 dB
Temperatura minimă exterioară funcționare pe răcire	-10°C sau mai scăzut
Temperatură maximă exterioară funcționare pe răcire	+46°C sau mai ridicat
SEER/EER (W/W)	Minim 6/minim 3.2
SCOP clima temperată/COP (W/W)	Minim 3.6/minim 3.4
Volum aer recirculat unitate internă	Minim 1100m <sup>3</sup> /h
Perioada de garanție	Minim <b>5</b> ani

**ACOPERIȘ DE PROTECȚIE UNITATE EXTERIOARĂ APARAT DE AER CONDIȚIONAT** - pentru protejarea aparatelor exterioare de intemperii, cum ar fi excremente de păsări, ploaie, grindină, soare, etc.

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

### Oferta tehnică

În oferta tehnică se va menționa faptul că ofertantul va asigura gratuit transportul la locațiile indicate de beneficiar. Este obligatoriu să se menționeze în ofertă faptul că produsele sunt noi și nu sunt recondiționate.

### Se va ține cont de următoarele solicitări

- specificațiile/caracteristicile vor fi prezentate sub formă de tabel, cu specificațiile/caracteristicile oferite comparativ cu caracteristicile solicitate;
- se va respecta structura specificațiilor tehnice; cerințele sunt minimale și obligatorii;
- se acceptă numai ofertele care respectă aceste cerințe sau sunt superioare;
- oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din prezentul anunț și va fi formulată pe întregul lot de produse;
- se va menționa termenul de livrare al echipamentelor (maxim 30 de zile calendaristice) și perioada de garanție asigurată;
- nerespectarea acestor solicitări duce la respingerea ofertei ca neconformă.

**Oferta financiară** va fi prezentată în următoarea structură:

Nr. crt.	Tip echipament/produs	Nr. bucăți	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA
Total general fără TVA				
TVA				
Total general cu TVA				

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei (minim 60 de zile calendaristice).

**Valoarea estimată fără TVA:** Valoarea totală estimată a achiziției de servicii (a contractului), este de **32.504,24** lei fără TVA.

**Data afișare anunț:** 13.12.2018

**Termen limită primire oferte:** 19.12.2018

**Criterii adjudecare:** Prețul cel mai scăzut.

**Modalitate desfășurare:** Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prezentului anunț pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constantina.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.

Va mulțumim !