



Nr. R50006/31.08.2020

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI,

Achiziția sistemului de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu,
cu montaj inclus pentru obiectivul "Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia",
înaintată de S.C. TMG COMPREST S.R.L.

Întrebare:

În vederea depunerii de ofertă pentru anunțul privind „Achiziționarea unui sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, cu montaj inclus pentru obiectivul "Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia", vă rugăm să ne specificați numărul și dimensiunea ușilor la care se face referire în caietul de sarcini pag.6.

Răspuns:

Caietul de sarcini, face referire la cazul în care se montează Obloane Metalice Antifoc așa cum sunt descrise la capitolul III.5.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse - Obloane Metalice Antifoc, pagina 6.

În cazul nostru nu sunt prevăzute uși antifoc, drept urmare nu fac obiectul achiziției în curs. Se vor lua în considerare numai Obloane Metalice Antifoc.

Singura ușă metalică antifoc existentă în spațiul "Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia" este în momentul de față montată și delimitează spațiul centrului de proprietatea vecină, unde funcționează o unitate comercială. Respectiva ușă are dimensiunile 0.90 x 2.10 m.

Serviciul Tehnico - Economic
Șef Serviciu,
Lazăr Cătălin

Întocmit
Insp. Lăzărescu Petre